

	Gniazdo 3f 16A/400V+gniazdo 1f 16/230V w obudowie IP44 z wyłącznikiem
24V	Gniazdo 24V
Ng	Nagrzewnica
Pw	Podgrzewacz wody
Ge	Grzejnik elektryczny
VE	Wentylator
Ww-01.1	Wyłącznik iregulator obrotów wentylatora VE-03
Ww-01.2	Wyłącznik iregulator obrotów wentylatora VE-04
Ww-01	Wyłącznik iwentylacji podstawowej – sito piaskownik
Wa-01, 02	Wyłącznik wentylacji awaryjnej – sito piaskownik
C-CH4-01	Czujnik metanu- montaż 10cm poniżej stropu
C-H2S-02	Czujnik siarkowodoru
MA-01	Moduł alarmowy
SA-01	Sygnalizator optyczno-akustyczny

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku" - etap II

Adres inwestycji:
Działki nr OB10: nr ewidencyjny działek 72/2 i 73 w miejscowości Kluczewsko

Indeks	Data	Rys. Nr
00	04.2017	... P 14.275/16
Faza: PW	Skala: 1:100	3

Branża: ELEKTRYCZNA

Rysunek:
Rzut przyziemia.
Instalacja siłowa

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	inż. Józef Bałaga	KL-210/89	instalacyjna	

=ECON=
mgr inż. Marek Michalczyk
25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10
tel./fax 00 48 41 361 92 16