



- Uziom otokowy, bednarka ocynkowana FeZn30x4
- Zwód poziomy, drut odgromowy ocynkowany fi 8 mm
- I0 Iglica odgromowa
- VE-04 Wentylator dachowy
- VE-1.01 Wentylator kanałowy

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

Zmiany:	Opis		Data	Naзваisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku" - etap II						
Adres inwestycji: Działki nr OB10: nr ewidencyjny działek 72/2 i 73 w miejscowości Kluczewsko			Indeks 00	Data 04.2017	Rys. Nr ... P 14.275/16	
Branża: ELEKTRYCZNA			Faza PW	Skala 1:100	4	
Rysunek: Rzut dachu. Instalacja odgromowa			Imię i Nazwisko Projektowci: inż. Józef Bolega	Nr uprawnień Kl-210/89		Specjalność Instalacyjna

=ECON=

mgr inż. Marek Michalczyk
25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10
tel./fax 00 48 41 361 92 16