



- Uziom otokowy, bednarka ocynkowana FeZn30x4
- Zwóć poziomy, druć odgromowy ocynkowany fi 8 mm
- I0 Iglica odgromowa
- VE-04 Wentylator dachowy
- VE-1.01 Wentylator kanałowy

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku" - etap II				
Adres inwestycji: Działki nr OB10: nr ewidencyjny działek 72/2 i 73 w miejscowości Kluczewsko		Indeks 00	Data 04.2017	Rys. Nr ... P 14.275/16
Branża: ELEKTRYCZNA		Faza PB	Skala 1:100	4
Rysunek: Rzut dachu. Instalacja odgromowa	Projektował:	inż. Józef Bolega	KL-210/89	Instalacyjno
	Sprawdził:	inż. Edmund Nowok	KL-182/89	Instalacyjno

=ECON=
mgr inż. Marek Michalczyk
25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10
tel./fax 00 48 41 361 92 16