



GMINA KLUCZEWSKO
29-120 KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 12
woj. świętokrzyskie
NIP 6090003613, Regon 590648050
*el. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24

Kluczewsko, dnia 26.03.2018 r.

INFORMACJA 2 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO”
Znak sprawy: B.271.5.2018**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania do treść SIWZ:

Pytanie nr 1

„W projekcie boiska występują piłkochwyty z siatki Polipropylenowej o oczku 80x80 grubość splotu 5mm zaś boisko ma służyć do gry w tenisa w związku z czym siatka o tak dużym oczku nie zatrzyma piłki i siatki będą wypadać za boisko. Prosimy o zamianę siatki na siatkę o oczku 45x45 i grubości 3mm.

Odpowiedź.

Należy przyjąć do kalkulacji siatkę o oczku 45x45m i grubości splotu 3mm

Pytanie nr 2

„W projekcie trybuny, występuje trybuna o podłodze z kraty pomostowej ocynkowanej zaś w przedmiarze podest z blachy ryflowanej aluminiowej. Prosimy o sprecyzowanie z czego ma być podest. Najczęstszym rozwiązaniem u producentów osprzętu jest krata pomostowa ocynkowana.”

Odpowiedź.

Należy przyjąć do kalkulacji kratę pomostową ocynkowaną typu WEMA.

Z up. WÓJTA GMINY
Roman Nowak
KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska