

GMINA KLUCZEWSKO
29-120 KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 12
woj. świętokrzyskie
NIP 6090003613, Regon 590648050
tel. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24

Znak sprawy: **B.271.6.2018**

Kluczewsko, dnia 22.05.2018r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz **posiadały potwierdzający to certyfikat** akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”*

Odpowiedź:

Zaprojektowane kotły muszą obligatoryjnie spełniać wymagania klasy V oraz uwzględniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wymagania mają być potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Zatwierdzam:

Z up. WÓJTA GMINY
Roman Nowak
KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska