RZUT Z GÓRY



LEGENDA:

- A — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
- PUSZKA HERMETYCZNA N/T
- RURA PVC
- H — OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W
- 1000W — ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY TYP AIRELEC ML KL.IZOLACJI II
- GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm^2 do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
2. Przewody układać:
   a) w pomieszczeniach technicznych w rurze PVCø47, PVCø28, mocowanej na ścianie na uchwytach rurowych U47.
3. Oprawy mocować do stropu chyba że na planach określono inaczej
4. Oprawy zewnętrzne halogenowe mocować na wysokości 3m.
5. Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1.5m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

±0,00 = 220,03 m npm

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Opracowanie:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO
Branża: **TECHNOLOGIA**

Indeks	Data	Rys. Nr
00	12.2012	R00 P.14.198/12
Faza: PBW	Skala: 1:20	TE54.00

Rysunek:
PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW I OSADÓW DOWOŻONYCH FEK-PAK
ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHN. PLAN INSTAL. OŚWIETLENIA

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	Marian Mądrzycki	ŁOD/IE/2201/02	
Opracował:	mgr inż. Anna Mikulska	–	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Mądrzycki	WOIB-OKK-EP-0054-76/2011 WKP/0183/POOE/11	

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH
inż. Zbigniew Kociołek
ul. Dmowskiego 25/31 m 55
97-300 Piotrków Tryb.