

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO–TECH

LEGENDA:

TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
DM-1.01 - DM-1.03 - DMUCHAWY
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
ZM-1.05 - ZAWÓR ODPROWADZANIA KONDENSATU
SO-1.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGI

1. Zasilanie dmuchaw poprzez puszki przyłączeniowe oraz przewody temperaturoodporne, np. typu GsIGs uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
2. Zastosować softstarter typu SIRIUS 3RW30 26 1AB 14 prod. SIEMENS.
3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
4. Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Opracowanie: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO	Indeks: 00	Data: 12.2012	Rys. Nr: R00 P.14.198/12
Branża: TECHNOLOGIA	Faza: PBW	Skala: -	TE51/1/1.00

Rysunek:		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.1	Projektował:	Marian Mądrzycki	ŁOD/IE/2201/02	
	Opracował:	mgr inż. Anna Mikulska	–	
	Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Mądrzycki	WOIIB–OKK–EP–0054–76/2011 WKP/0183/P00E/11	

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH
inż. Zbigniew Kociołek
ul. Dmowskiego 25/31 m 55
97-300 Piotrków Tryb.