



OSADY DOWOŻONE

OSAD NADMIERNY



Uwaga!
Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 20cm,
obsypka piaskowa 30cm.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Opis:Opracowanie: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO TECHNOLOGIA				
Branża:	Technologia	Indeks	Data	Rys. Nr
		00	12.2012	P.14.1800/12
Branża:	Technologia	Faza	Stade	
		PBW	1:100/200	TE15/0/5
Rysunek:		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		dr inż. Ludwik Żarnowski	-	
		mgr inż. Anna Besteiner	St-61/87	
		mgr inż. Anna Musielko	-	
		mgr inż. Zbigniew Kociolek	UAM-V-102/01/33/94	
			UAM-V-102/01/106/74	

**ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
I EKSPLOATACYJNYCH**
inż. Zbigniew Kociołek
ul. Dmowskiego 25/31 m 55
97-300 Piotrków Tryb.