

Dostępny samorząd – granty

Kluczewsko, dn. 30.03.2023r.

Znak sprawy: IRL.271.2.11.2023

**Do:
Wykonawcy – ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „**Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko**”.

Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzone w ramach Umowy nr DSG/0676 o powierzenie grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 27.03.2023R.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7 stycznia 2021 roku, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zaproszenia do składania ofert:

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Normę DIN 51130:R13 stosuje się na wykładziny na schody a nie taśmy. W Polsce nie ma wymogu żeby taśmy antypoślizgowe posiadały tą normę.

Odpowiedź:

Pomimo tego, iż w Polsce nie ma wymogu posiadania przez taśmy antypoślizgowe wyżej wymienionej normy to w oparciu o wskazaną normę, określa się antypoślizgowość powierzchni.



.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Niniejsze pytania i odpowiedzi zostały zamieszczone na:

- 1) stronie internetowej www.bip.kluczewsko.gmina.pl w Zakładce Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne do 130.000,00 złotych netto/Zaproszenie do składania ofert/Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na „Wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko”;
- 2) a/a.