

Parter




DIALux

25.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 0/16 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.120 m, Wysokość montażu: 3.120 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:87

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	104	62	143	0.593
Podłoga	20	81	54	96	0.671
Sufit	70	20	16	24	0.801
Ściany (4)	50	47	15	119	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUXIONA Troll LAB/2017-03/010 BERYL NEW LED O-1 5Y 1800LM PLX E 34 IP20/44 840 (1.000)	1167	1685	15.0
W sumie:			4670	6740	60.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.75 \text{ W/m}^2 = 2.63 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 21.82 m^2)