

GMINA KLUCZEWSKO
29-120 KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 12
woj. świętokrzyskie
NIP 6090003613, Regon 590648050
tel. 44/ 781-42-44, fax 44/ 781-42-24

Znak sprawy: B.271.6.2018
Kluczewsko, dnia 15.05.2018r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania. W projektach do ocieplenia stropodachu / dachu wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

- Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
 - Materiał niezapalny, spełnia wymogi § 216 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2017 r. Poz. 2285) pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I - ZL V.
 - Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów
 - Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2
 - Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
 - Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
 - Wilgotność normalna 7%
 - Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/m^3 - stropodachy
- Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobata Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Odpowiedź:

Dopuszcza się alternatywne zastosowanie (zamiast wełny mineralnej) granulatu celulozowego, instalowanego za pomocą wdmuchu, jeśli spełnione będą następujące warunki:

- 1. Budowa przegrody (stropu, stropodachu, dachu) umożliwi prawidłowe ułożenie izolacji metodą wdmuchu.**
- 2. Uzyskane parametry izolacyjności termicznej przegród będą nie gorsze niż te, które zakłada Audyt Energetyczny i dokumentacja projektowa dla danego budynku.**

Zatwierdzam:

Z *np.* WÓJTA GMINY
Roman Nowak
KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska