

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku**” Nr. ogłoszenia: **37153 – 2014**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ w brzmieniu jak niżej wyjaśniam co następuje:

Pyt. 1. „Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej instalacji elektroenergetycznej. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę podłączenia lamp, o których mowa w dziale 1.8 poz. 20 przedmiaru robót”.

Odp. Lampy oświetleniowe należy podłączyć za pomocą kabla YAKXSN 4 x 16 mm², oraz wpiąć do istniejącego oświetlenia ulicznego. Schemat podłączenia lamp przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania działki.

**KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
ROMAN NOWAK**